

Jarczów, dnia 22.02.2019 r.

ZP.271.1.2019

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji technicznej „Rozbudowy drogi gminnej nr 111928L od drogi powiatowej Nr 3530L Jarczów-Zawady-Chodywańce od km 0+000 do km 0+915, długości 0,915 km”, informuję że:

Pytania:

1. Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu w km 0+012 należy wykonać przejście wyniesione. W pozycji 40d.9 przedmiaru opisano je jako płytowe z tworzywa sztucznego o szerokości 4,0 i długości 4,0 m, z powierzchniami najazdowymi i bocznymi ukośnymi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa określa dwa rodzaje powierzchni najazdowych o długości 1,0 i 1,5 m. Prosimy o jednoznaczne określenie długości powierzchni najazdowych.
2. Zamawiający ze względu na odsadzkę zwiększył poszerzenie o dodatkowe 10 cm z każdej strony w poz. 6d.3, 7d.3, 8d.3. Konsekwencją decyzji Zamawiającego byłoby poprawienie pozycji 9d.3. Prosimy o korektę tej pozycji.

Ad.1

Powierzchni najazdowa na wyniesiono przejście wynosi 1,5 m.

Ad.2

Inwestor wprowadza zmianę do przedmiaru robót w pozycji 9d.3 zwiększa szerokość poszerzenia na odsadzkę obustronnie po 10 cm.: $915,00 \times (0,10 + 0,10) = 183,00 \text{ m}^2$.

W związku z powyższym wzrasta powierzchnia poszerzenia o wartość 183,00 m².

Łączna powierzchnia poszerzenia wynosi $1359,00 + 183,00 = 1542,00 \text{ m}^2$

Wykonawca powinien uwzględnić naniesione zmiany w przedmiarze robót.

W związku z w/w zapytaniem Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

W O J T
Tomasz Tyrka