

ONS - NZ. 700 / 52 / 2016

WÓJT GMINY JARCZÓW
ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów

O P I N I A S A N I T A R N A

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Jarczów znak: RRG-6321/4/16 z dnia 14.11.2016 r. (data wpływu 18.11.2016 r.) wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody podziemnej na działce nr 204 w obrębie geodezyjnym 11 Nedeżów na terenie gminy Jarczów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim

pozytywnie opiniuje realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody podziemnej na działce nr 204 w obrębie geodezyjnym 11 Nedeżów na terenie gminy Jarczów.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Jarczów pismem z dnia 14.11.2016 r. znak: RRG-6321/4/16 zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody podziemnej na działce nr 204 w obrębie geodezyjnym 11 Nedeżów na terenie gminy Jarczów. Planowane przedsięwzięcie jest zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr geodezyjny 204 o powierzchni 65,90ha, położonej w miejscowości Nedeżów gmina Jarczów. Realizacja ujęcia wody polegać będzie na wykonaniu szczelnych obudów studni typu ECO-UNICOL i podłączeniu studni do sieci elektrycznej. Obudowy te wykonane będą na trzech istniejących, nieobudowanych i nie eksploatowanych studniach. Zasoby eksploatacyjne tego ujęcia wynoszą $Q=90\text{m}^3/\text{h}$ przy depresji $S=17,2\text{m}$. Studnie pracując przemiennie w zależności od zapotrzebowania w wodę, będą tłoczyć wodę do instalacji zakończonej trzema typowymi hydrantami przy każdej z obudów studni dostosowanych do wpięcia deszczowni szpulowej marki Bauer typu RAINSTAR E41 110–550 z bębnum obrotowym o dł. rurociągów 550m. W zasięgu leja depresyjnego ujęcia w Nedeżowie nie znajdują się żadne gospodarskie studnie wiercone i kopane. Mając to na uwadze nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowej studni miała wpływ na obniżenie poziomu zwierciadła wody w okolicznych studniach wierconych i kopanych. Zasięg leja depresyjnego RSP Hopkie w Nedeżowie wynosi $R=517,7\text{m}$, przy wydajności równej zasobom eksploatacyjnym ujęcia $Q=90\text{m}^3/\text{h}$. Lej ten został zmierzony na podstawie pompowania pomiarowego. W związku z poborem nie wystąpi znaczące oddziaływanie na środowisko, gdyż pobór wody z ujęcia będzie stanowił zaledwie 0,1% wszystkich zasobów JCWP 121. Natomiast pobór wody ze wszystkich ujęć na terenie JCWP121 wraz z ujęciem w Nedeżowie, będzie stanowił tylko 4,1% wszystkich wykorzystanych zasobów. W obrębie JCWP121 występują znaczne nadwyżki zasobów wód podziemnych nad poborem wody. Nawet w okresie suszy będzie występowała duża nadwyżka zasobów wód podziemnych nad poborem wód podziemnych

i obawy okolicznych mieszkańców o zanik wody w ich lokalnych ujęciach spowodowany funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji jest nieuzasadniony.

Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami chronionymi. Prognozuje się, że nie będzie oddziaływało na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, zarówno na etapie realizacji/likwidacji, jak i eksploatacji ujęcia. Przedsięwzięcie nie spowoduje ubytku, ani pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie potrzeb wodnych do nawodnień upraw rolniczych w ramach prowadzonej działalności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w miejscowości Hopkie.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko pozytywnie opiniuje warunki realizacji przedsięwzięcia na etapie postępowania dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Pouczenie

Niniejsza opinia nie podlega zaskarżeniu.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Tomaszowie Lubelskim
lek. wet. Zbigniew Malicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. NZ a/a